

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

Ne. S.CE/CZ/0097/V5/2016/013



Firma:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polská republika

prohlašujeme že výrobek:

PLASTOVY ROZVÁDĚČ

Typ / varianta: DB104S 1X4P/SMD, DB106S 1X6P/SMD, DB108S 1X8P/SMD, DB112S 1X12P/SMD, DB118S 1X18P/SMD, DB212S 2X12P/SMD, DB312S 3X12P/SMD, DB104F 1X4P/FMD, DB106F 1X6P/FMD, DB108F 1X8P/FMD, DB112F 1X12P/FMD, DB118F 1X18P/FMD, DB212F 2X12P/FMD, DB312F 3X12P/FMD, DB102W 1X2P/SM, DB104W 1X4P/SM, DB108W 1X8P/SM, DB112W 1X12P/SM, DB118W 1X18P/SM

Výrobce:

Kanlux

Základní parametry: 230/400V~ 50Hz, třída II, IP30 pro DBxxxW, IP40 pro DBxxxS i DBxxxF;
max.50A pro 2-4 modulů, max.63A pro 6-18 modulů

je ve shodě s níže uvedenými nařízeními směrnicemi Evropského parlamentu a Rady:
(včetně všech následných změn a doplňků)

Direktiva (LVD) – 2006/95/EC

Direktiva (RoHS) – 2011/65/EC

a také je ve shodě s níže uvedenými normami:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 62208 ed. 2:2012	EN 62208:2011
ČSN EN 50581:2013	EN 50581:2012

Doplňující informace:

zhodné se standardem ČSN EN ISO/IEC 17020

Poslední dvě číslice roku, v kterém je uplatňováno označení **CE: 05**

ID 0097, S.CE/013, NWP/200

Radzionków, 25.02.2016

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Specjalista ds. Wdrożenia
i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnic

.....
Jméno a podpis osoby
odpovědné za vystavení prohlášení o shodě

www.kanlux.pl

Kanlux SA

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska

tel. /32/388 74 00, fax /32/388 74 99, e-mail: kanlux@kanlux.pl

Nr KRS 0000286139 • Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 645-243-27-93 • REGON: 240672104

Kapitał zakładowy: 35 500 000 zł opłacony w całości

ING BANK SŁĄSKI O/BYDŁÓW: 82 1050 1230 1000 0022 5379 7878