



UE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
Ne. CE/CZ/0948/V1/2019/878

Jméno a adresa výrobce:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polská Republika

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět prohlášení:

(1) **ČIDLO PŘÍTOMNOSTI**
(2) **POHYBOVÉ ČIDLO**

Typ/varianta:

(1) **SENTO**, (2) **SENZO**

Ochranná známka: **Kanlux**

Základní parametry: 220-240V~; 50/60Hz; třída II; IP20; (1) – 3×PIR, (2) – 2×PIR
GLS – max.2000W, LED – max.300W, CFL – max.1000W, LFL – max.800

Číslo dávky: #GC1

Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Direktiva (LVD) – 2014/35/EU

Direktiva (EMC) – 2014/30/EU

Direktiva (RoHS) – 2011/65/EU

Direktiva (EuP) – 2009/125/EC

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 61058-1:2003 +A2:2008	EN 61058-1:2002 +A2:2008
ČSN EN 60669-1 ed. 2:2003 +A1:2003 +A2:2009	EN 60669-1:1999 +A1:2002 +A2:2008
ČSN EN 60669-2-1 ed. 3:2005 +A1:2010 +A12:2011	EN 60669-2-1:2004 +A1:2009 +A12:2010
ČSN EN 55015 ed. 4:2014 +A1:2016	EN 55015:2013 +A1:2015
ČSN EN 61000-3-2 ed. 4:2015	EN 61000-3-2:2014
ČSN EN 61000-3-3 ed. 3:2014	EN 61000-3-3:2013
ČSN EN 61547 ed. 2:2010	EN 61547:2009
ČSN EN 50581:2013	EN 50581:2012

Doplňující informace:

zhodné se standardem ČSN EN ISO/IEC 17020

NWP/8048, NWP/8049; ID 0948; S.CE/878

Radzionków, 11.03.2019

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek
Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Staniczek
(jméno, funkce) (podpis)

Kanlux S.A.
Specjalista ds. Wdrożenia
i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnic

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | **kanlux.com**