

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

podľa zákona č.22/1997 Zb. v platnom znení

Ne. S.CE/SK/0019/V5/2016/066

Meno a adresa výrobcu:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

POHYBOVÉ ČIDLO

Typ/varianta: (1) **ALER JQ-30-W**, (2) **ALER JQ-30-B**,
(3) **ZONA JQ-37-W**

Výrobca:

Kanlux

Základné parametre:

220-240V~; 50/60Hz; trieda II;

(1)(2) - IP44; max 12m; GLS – max.1200W, LED – max.180W, CFL – max.720W

(3) IP20; max 10m; GLS – max.1200W, LED – max.180W, CFL – max.720W

Sériové číslo:

#JE

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica (LVD) – 2014/35/EU

Smernica (EMC) – 2014/30/EU

Smernica (RoHS) – 2011/65/EU

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 60669-1:2002 +A1:2003 +A2:2009	EN 60669-1:1999 +A1:2002 +A2:2008
STN EN 60669-2-1:2005 +A1:2010 +A2:2011	EN 60669-2-1:2004 +A1:2009 +A2:2010
STN EN 55015:2014	EN 55015:2013
STN EN 61000-3-2:2015	EN 61000-3-2:2014
STN EN 61000-3-3:2014	EN 61000-3-3:2013
STN EN 61547:2010	EN 61547:2009
STN EN 50581:2013	EN 50581:2012

Doplňujúce informácie:

NWP/3129; ID 0019; S.CE/066

Radzionków, 16.05.2016

www.kanlux.pl

Kanlux SA

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska

tel. /32/388 74 00, fax /32/388 74 99, e-mail: kanlux@kanlux.pl

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego

Krzysztof Zurek

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego

Dariusz Staniczek

Kanlux S.A.
Specjalista ds. Wdrożenia i Certyfikacji Produktów

Adam Wabnick

(meno, funkcia) (podpis)